ELŐTERJESZTÉS

DAMAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2021. SZEPTEMBER 22-I RENDKÍVÜLI, NYÍLT ÜLÉSÉRE

SORSZÁM: 52 **MELLÉKLETEK:** - DB

TÁRGY: **TÁJÉKOZTATÓ A VÍZI-KÖZMŰVEK (SZENNYVÍZ) ÜZEMELTETÉSÉRŐL**

ELŐTERJESZTŐ: Tóth Szabolcs Balázs polgármester

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Vártás József jegyző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Ügyrendi Bizottság

EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL:

Igazgatási és Szociális Osztály: 2021. szeptember 14.	Ambrusics Tibor aljegyző	.....
Pénzügyi Osztály: 2021. szeptember 14.	Pachmanné Tóth Anita osztályvezető	.....

EGYEZTETVE KÜLSŐ SZERVEZETEKKEL: -

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSRE BEMUTATVA:

Dr. Vártás József jegyző 2021. szeptember 14. .....

Felelős tisztségviselő jóváhagyása: Tóth Szabolcs Balázs polgármester

Damak, 2021. szeptember 14.

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1. * DAMAK *

.....
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A korábbi évekhez hasonlóan kerül sor a vízi-közművek üzemeltetéséről szóló tájékoztató megtárgyalására.

A Vízi-közművek üzemeltetéséről szóló tájékoztatót az ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. Önkormányzatunk részére megküldte, mely a határozati javaslat mellékletét képezi.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg a tájékoztatót és fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2021.(...) határozata

Tájékoztató a vízi-közművek (szennyvíz) üzemeltetéséről

Damak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a Vízi-közművek (szennyvíz) üzemeltetéséről" tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. tájékoztatóját, mely „az ÉRV ZRt. 2020. évi szennyvíz szolgáltatási tevékenységéről, Damak Község területén" szól, és a tájékoztatót a határozat mellékleteként **t u d o m á s u l v e s z i**.

2. Képviselő-testület megköszöni a vízi-közmű üzemeltetőjének Damak községben a 2020. évben végzett tevékenységét.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: ÉRV ZRt., osztályok

Damak, 2021. szeptember 14.

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT * DAMAK * 1.

Tóth Szabolcs Balázs
polgármester

Melléklet a .../2021. (...) határozathoz

Beszámoló

az ÉRV ZRt. 2020. évi
szennyvíz szolgáltatási tevékenységéről
Damak község területén

I. Szennyvíz szolgáltatási tevékenység

Kilenc település, köztük Damak község szennyvíz elvezetését biztosító szennyvíz rendszert kezdettől – 2000. év végétől – a Bódva Közmű Kft. üzemeltette, amely megalakulásakor az érintett önkormányzatok tulajdonában volt. A Bódva Közmű Kft. később az ÉRV ZRt. tulajdonába került, 2018. október 1-jétől pedig – a Hernád Közmű Kft-vel történt összevonását követően létrejött az ÉRV ZRt. 100%-os tulajdonában álló ÉRV-SZOLG Kft, amely a szennyvíz rendszer üzemeltetését közvetlenül látja el, az ÉRV ZRt-vel kötött szerződés alapján. Az üzemeltetett vízi-közmű rendszer jelenleg is az érintett önkormányzatok tulajdonában van. Az üzemeltetési és karbantartási feladatokat a területen illetékes csoportvezető irányításával 7 fős karbantartó csoport végzi 2 db tehergépjárművel, folyamatos munkarendben, valamint folyamatos ügyeleti rendszer működtetésével.

A Damak településen összegyűjtött szennyvizet a község un. végátemelője továbbítja Hangács felé, melyet a közbeeső települések (Hangács, Nyomár, Ziliz és Boldva) gyűjtőhálózatán történő áthaladását követően a boldvai szennyvíz-tisztító telep fogad. Az itt megtisztított szennyvíz a Sajó-folyóba, mint fogadóba kerül bevezetésre.

1. Szennyvíz mennyiségi adatok, 2020. év

• éves szennyvízmennyiség:	5 087 m^3

2. Hálózati adatok

Gyűjtőhálózat hossza:

• Gravitációs (DN 200 KG PVC):	2 185 fm
• Nyomott (D90 KPE):	110 fm
• Bekötővezeték:	609 fm
• Szállítóvezeték - nyomott (D90 KPE)	3 412 fm
• **Vezetékhossz összesen:**	**6 316 fm**
• Szennyvíz átemelők száma:	2 db
• Lakossági szennyvíz bekötések száma:	84 db
• Intézményi szennyvíz bekötések száma:	3 db
• Szennyvíz hálózatra nem csatlakozott lakások száma:	18 db

3. 2020. évi karbantartási, üzemelési feladatok

2020. évben az alábbi feladatokat végeztük el Damak község területén:

- 6/2 átemelő szivattyú dugulás elhárítás: 1 alkalom
- 6/1 átemelő szivattyú dugulás elhárítás: 23 alkalom
- Fűkaszálás: 5 alakalom
- Műszaki átvétel: 3 alkalom
- 6/1 nyomóvezeték javítás 2 alkalom
- 6/1 átemelő takarítása, szippantása 1 alkalom
- 6/2 átemelő takarítása, szippantása 1 alkalommal

4. Üzemeltetési tapasztalatok

A fogyasztói hibabejelentéseket-, panaszokat-, észrevételeket Ügyeleti Diszpécser szolgálatunk fogadja és továbbítja (+36-80/22-42-42). A fogyasztói kapcsolattartás és információ-áramlás zökkenőmentes, megfelelőnek ítéljük meg.

2020. évben 28 alkalommal történt üzemzavarelhárítás Damak község területén. Egyik esetben sem tapasztaltunk olyan jellegű hibát, melyet a hálózatba juttatott idegen anyag, vagy nem kellően gondos fogyasztói magatartás okozott volna. Fontos azonban megjegyezni, hogy a szennyvízrendszer üzembiztonságának megőrzésében meghatározó szerepe van a fogyasztói magatartásnak. Ez úton is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében a csatornahálózatba csak kommunális eredetű háztartási szennyvíz bocsátható be. Tilos a rendszerbe idegen anyagot, háztartási szálas-, darabos hulladékot, egyéb, dugulást előidéző és toxikus anyagot juttatni!

Társaságunk részéről fontosnak tartjuk, hogy a fogyasztóink tájékozottak legyenek, hogyan segíthetik a szennyvízrendszer üzembiztonságának fenntartását. Ennek érdekében készült a beszámolónkhoz mellékelt ***„csatornahasználati kisokos"*** c. tájékoztató. A benne foglaltak megismertetésében kérjük Önkormányzatuk szíves segítségét is.

5. 2020. évi beruházások, felújítások

Fejlesztésre az érintett tulajdonos önkormányzatokkal 2012. évben megkötött üzemeltetési szerződés szerinti, Társaságunk által megfizetett bérleti- és használati díj áll rendelkezésre. A beruházási, felújítási és pótlási feladatokra vonatkozóan 15 éves időtartamú gördülő fejlesztési terv készül, melyet Társaságunk évente felülvizsgál, és a rendelkezésre álló források, ill. az elvégzendő feladatok szükségessége alapján aktualizál. A tulajdonos önkormányzatok jóváhagyását követően kerül beterjesztésre a Magyar Energetikai- és Közmű-szabályozási Hivatal felé. Az elvégzendő feladatokat a társult települések gesztorával, Borsodszirák Község Önkormányzatával kötött, fejlesztésekre vonatkozó megállapodás alapján végzi Társaságunk.

2020. évben megvalósult, Damakot érintő felújítás (a „rendkívüli helyzetből adódó feladatok" keret terhére):

- Damak, 6/1 átemelőben MONO CE054MK1R4 csigaszivattyú felújítása: 411 099.- Ft + ÁFA
- A szivattyú felújításhoz kapcsolódó ki- és beszerelés: 44 450.- Ft+ÁFA

II. Díjak, értékesítési adatok és kintlévőség

1. Ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak (Ft-ban, ÁFA nélkül)

Fogyasztási hely jellege	*Szennyvíz díj (Ft/m³)
2020. év	
Lakossági	423,00
Intézményi	570,00
Közületi	1 140,00

(A díjakat terhelő ÁFA mértéke 27%)

- *A szennyvíz díjból használati díjat fizet meg Társaságunk, amely a realizált nettó árbevétel 6 %-a.
- Jelenleg hatályos vízterhelési díjak
  - Lakossági: 4,05 Ft/m3 + ÁFA
  - Közületi: 22,15 Ft/m3 + ÁFA

2. Értékesítés mennyiségi adatai, 2019-2020.

Fogyasztási hely jellege	Fogyasztási helyek száma – szennyvíz (db)	szennyvíz értékesítés (m³)
2019.		
Lakosság	82	5 012
Közület	2	0
Intézmény	2	39
Összesen:	**86**	**5 051**
2020.		
Lakosság	84	5043
Közület	2	0
Intézmény	3	44
Összesen:	**89**	**5 087**
Mennyiségek alakulása 2018. évhez képest (%)	***103,5***	***100,7***

3. Kintlévőségek alakulása (szennyvízdíj tartozások)

	Határidőn belüli követelés (Ft)	Lejárt határidejű követelések (Ft)	Ebből fél éven túli, lejárt határidejű követelések (Ft)	Összes követelés (Ft)
2019.12.31-ei állapot				
Lakossági fogyasztók	220 680	2 339 700	2 127 218	2 560 380
Közületi fogyasztók	1 463	0	0	1463
Összesen:	**222 143**	**2 339 700**	**2 127 218**	**2 561 843**
2020.12.31-ei állapot				
Lakossági fogyasztók	246 793	2 343 978	553 218	2 590 771
Közületi fogyasztók	758	0	0	758
Összesen:	**247 551**	**2 343 978**	**553 218**	**2 591 529**
Követelések alakulása 2018. évhez képest (%)	***111,4***	***100,2***	***26,0***	***101,2***

A beszámolón túl szíves figyelmükbe ajánljuk Társaságunk folyamatosan frissülő honlapját, ahol szolgáltatásainkhoz, tevékenységünkhöz kapcsolódó további hasznos információk, valamint elektronikus szolgáltatások érhetők el (**https://www.ervzrt.hu**). Ügyintézés érdekében ingyenesen hívható telefonszámunk: **06-80/224-242**

Kérjük a Tisztelt Képviselő Testületet, a fenti beszámolónkat szíveskedjenek elfogadni!

Kazincbarcika, 2021. szeptember 10.

Tisztelettel:

.....	.....
Hudák József	**Bűdi Tibor**
üzemmérnökség vezető	üzemvezető

ERV. Északmagyarországi Regionális Vízművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.
150

Melléklet: „Csatornahasználati kisokos" – tájékoztató anyag

CSATORNAHASZNÁLATI KISOKOS

Az ÉRV. Zrt. a minél magasabb színvonalú szolgáltatás elérése érdekében az alábbi tájékoztatást nyújtja a közműves szennyvízelvezető rendszer rendeltetésszerű használatának szabályairól, annak érdekében, hogy a szolgáltatást Ön is mindenkor problémamentesen vehesse igénybe.

A HÁZI SZENNYVÍZBEEMELŐ ÉS SZENNYVÍZELVEZETŐ-HÁLÓZAT SÉRÜLÉKENYSÉGE MIATT KÉRJÜK AZ ALÁBBIAK BETARTÁSÁT:

1. A szennyvízelvezető-hálózat nem alkalmas szilárd hulladék „eltüntetésére".
Ezek az anyagok elzárják a víz áramlását, tönkreteszik az átemelőben lévő szivattyúkat. Kérjük, ezeket ne helyezzék a szennyvízgyűjtő hálózatba!

Ilyen anyagok többek között:
- bármilyen eredetű fa, kő, csont, műanyag háztartási eszköz, fémkupak, műanyag palack,
- macskaalom, építési törmelék, homok, kavics,
- vízben nem oldható egészségügyi anyagok (vatta, tampon, nedves popsitörlő, pelenka, stb.),
- egyéb háztartási hulladék, textil, fültisztító, gyufaszál, növény, gyümölcsmag, szárnyasok tollazata.

A jelenlegi időszakban megváltozott lakossági szokások, a higiénés célú törlőkendők fokozott használata kiemelt körültekintést igényel, és semmiképp ne dobják a közműhálózatba!

2. A csatornahálózat nem alkalmas olaj és olajszármazékok „eltüntetésére".
A zsírok, olajok az aknában kihűlnek, kemény szappanszerű lerakódást képeznek, amely üzemeltetési zavart okoz a szivattyúk úszókapcsolóinál, és a gravitációs csatornahálózat elzsírosodásához vezet. Kérjük, ezeket ne öntsék az elvezető rendszerbe!

Ilyen anyagok többek között:
- sütésnél használt növényi olaj, vagy állati eredetű zsír,
- hígító, benzin, festék,
- fáradt gépolaj.

3. A csatornahálózat nem alkalmas a talajvíz, illetve csapadékvíz „elvezetésére".
Az átemelők - így a háztartási szennyvízbeemelő is - egy meghatározott szennyvízmennyiség szállítására kerültek kialakításra. Amennyiben hirtelen, nagy mennyiségű csapadékvíz kerül a rendszerbe, az túlterhelődik és előre nem meghatározható helyen kilép a szennyvízelvezető rendszerből (kiönt). Ez nem csak bűzhatással, hanem szennyezéssel, fertőzésveszéllyel is jár.
Kérjük, hogy a talajvizet és a csapadékvizet ne vezessék a szennyvízelvezető hálózatba!

4. A szennyvízcsatorna hálózatába juttatni szigorúan tilos az alábbiakat:

- mérgek, mérgező anyagok;
- tűzveszélyes anyagok;
- gyógyszerek, növényvédő szerek;
- nehézfém tartalmú folyadékok.

Kérjük, amikor igénybe veszi a közműves szennyvízelvezetésre irányuló szolgáltatásunkat, és ezzel együtt a szennyvíz tisztítását, gondoljon arra, hogy a fentiek betartásával a közös jövőnket is óvja!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: www.ervzrt.hu

KÖSZÖNJÜK FELHASZNÁLÓINK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT! ÉRV. ZRT.

Minden [illegible] jelen vagyunk